

A VÍZKORLÁTOZÁS ELRENDELÉSÉRŐL

az 1995. évi LVII tv., a 2011. évi CCIX., ezt módosító 2012. évi CVI. törvény alapján

A fenti törvény az Önkormányzat képviselőtestületének hatáskörébe utalta a felügyelete alatt működő vízmű vízkorlátozási tervének jóváhagyását, és annak végrehajtását a Polgármester és Jegyző feladatává tette.

A fenti törvény 15. §-a az 1-3 bekezdés figyelembevételével mellett a 4. bekezdésben a vízigények kielégítésének sorrendjét is meghatározza.

A vízkorlátozási terv készítésénél ezt a sorrendet kell figyelembe venni, ettől eltérni nem lehet.

A vízkorlátozási tervet a szolgáltató szervezet készíti el és küldi meg a Polgármesteri Hivatalnak a testület elé történő beterjesztésre.

1. A bevezetés feltételei:

A korlátozó intézkedések bevezetésére az üzemeltető akkor tehet javaslatot, ha a víztermelő kapacitás tartósan nem képes a jelentkező igények folyamatos kielégítésére. Ennek lehet havária, természeti katasztrófa, vagy a víztermelő kapacitás rendkívüli ok miatti csökkenése.

Normális üzemi viszonyok között a vízmű mértékadó kapacitása nagyobb, mint a település vízigénye.

- hétvégi locsolási tilalom

A város kertés, családi házakkal beépített részén, ahol a vízfelhasználás a hétvégeken jelentősen megnöveli (péntek 16:00 – vasárnap 22:00) vízkorlátozás vezethető be.

- nappali locsolási tilalom

Az egész város területére elrendelhető 6:00-22:00 óra között, ha a vízfogyasztás a vízmű által maximálisan kitermelhető vízmennyiséget eléri és a vízigények csökkenése nem várható.

I. fokú vízkorlátozás bevezetésének feltételei:

Abban az esetben szükséges, ha a vízfogyasztás a vízmű által maximálisan termelhető vízmennyiséget 7 (hét) egymást követő napon eléri, a vízigények csökkenése nem várható, így a lakossági, egészségügyi intézmények, iskolák, óvodák vízigénye a nappali vízkorlátozással nem biztosítható.

II. fokú vízkorlátozás bevezetésének feltételei:

Ha a vízfogyasztás a vízmű által maximálisan termelhető vízmennyiséget 15 (tizenöt) egymást követő napon eléri, a vízigények csökkenése nem várható és a lakossági, egészségügyi intézmények, iskolák, óvodák vízigénye az I. fokú korlátozással nem biztosítható.

III. fokú vízkorlátozás bevezetésének feltételei:

Amennyiben a vízfogyasztás a vízmű által kitermelhető vízmennyiséget 30 (harminc) egymást követő napon eléri, a vízigények csökkenése nem várható és a lakossági, egészségügyi intézmények, iskolák, óvodák vízigénye a II. fokú vízkorlátozással nem biztosítható.

2. A korlátozás fokozatainak tartalma:

Hétféle locsolási tilalom

- Kertek, parkok, terek locsolásának részleges tilalma
- gépjárművek mosásának részleges tilalma

Nappali locsolási tilalom

- Kertek, parkok, terek, utak locsolásának tilalma
- gépjárművek mosásának tilalma

I. fokozat

- parkok, terek, kertek, utak locsolásának tilalma (éjjel-nappal)
- gépjárművek locsolásának teljes tilalma
- az önkormányzat a vízmű bevonásával intézkedik a magánszemélyek, intézmények, vállalatok tulajdonában lévő vízkivételi helyek (közkutak) üzemképességének biztosítására, egészségügyi felülvizsgálatára (ÁNTSZ vízminta).

II. fokozat

- ipari vízfelhasználók vízfogyasztásának 15 %-os korlátozása
- A város magasabban fekvő részének vízellátása érdekében az alacsonyabban fekvő területrészek vezetékeiben uralkodó nyomások csökkentése a kijelölt tolózárok fojtásával.

III. fokozat

- az ipari vízfelhasználók vízfogyasztásának 40 %-os mértékig történő korlátozása
- Szakasos vízellátás bevezetése egyes településrészek meghatározott időtartamú teljes kizárásával. (végrehajtási melléklet)
- azokon a területeken, ahol ipari fogyasztók nincsenek, a lakosság egyenletes vízellátása érdekében a házi bekötések ideiglenes kizárásával csak közkifolyós vízellátás biztosított.

3. A végrehajtás módja:

- A II. fokozatban a vízfelhasználás kiterjed az ipari fogyasztókra, ezért a korlátozása alapján a szolgáltatási szerződésben rögzített mennyiség határozza meg
- Az egészségügyi intézmények, iskolák, óvodák, bölcsődék, szociális és gyermekotthonok százalékos korlátozásba nem vonhatók be, de a III. fokozatban elrendelt szakasos vízellátást ezen intézményeknek is viselniük kell.
- Szakasos vízellátás esetén gondoskodni kell a három és többszintes épületekből álló lakótelepek napi kétszeri vízellátásáról, oly módon, hogy a legfelső szinten is biztosított legyen a berendezéseket működtető víznyomás.

4. Eljárási szabályok:

- a vízkorlátozási tervet a szolgáltató vízmű az önkormányzatnak jóváhagyás végett megküldi
- a korlátozás szükséges fokozatának bevezetését a Vízmű igazgatójának kérésére a képviselőtestület által jóváhagyott vízkorlátozási tervnek megfelelően a Polgármester rendeli el.
- A korlátozási terv végrehajtása terén a Polgármesteri Hivatal és a Vízmű köteles szorosan együttműködni az alábbiak szerint:
 A vízmű írásban kiértésíti az ipari fogyasztókat az őket érintő korlátozás mértékéről, a felhasználható napi vízmennyiség számszerű meghatározásával.
 A Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a lakosságot a vízkorlátozás bevezetéséről, plakátok kihelyezésével, helyi televízióban tett felhívással.
 A rendelkezések betartását mind a Polgármesteri Hivatal, mind a Vízmű köteles folyamatosan együtt ellenőrizni és a szabályszegőkkel szemben eljárást kezdeményezni.
 A vízkorlátozás fokozatának csökkentésére, illetve visszavonására a Vízmű tesz javaslatot a Polgármesteri Hivatal felé.
- A vízkorlátozás életbelépésének napjától annak befejezéséig a korlátozásban érintett minden ipari fogyasztó köteles a vízmérőt naponta leolvasni és annak állását naplóban rögzíteni. Ennek elvégzésére a gazdálkodó szervezet részéről felelős személyt kell kijelölni. A vízmű részéről ellenőrzést végző dolgozó időnként köteles a korlátozás alá vont fogyasztó vízmérőjét (vízmérőit) leolvasni és a vízfogyasztási naplóban rögzíteni, valamint aláírásával igazolni.
 A fogyasztó megbízottja az ellenőrzés alkalmával a vízmű részéről megjelent ellenőrt a munkájában segíteni, a vízmérő állását és a Vízmű képviselője által tett bejegyzést a vízfogyasztási naplóban, aláírásával elismerni köteles.
 Amennyiben a meghatározott mennyiségnél nagyobb a fogyasztás, úgy helyszíni jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek alapján a szabálysértési eljárás kezdeményezhető.
 Szakaszos vízellátás esetén a vízmű köteles folyamatosan tájékoztatni a Tűzoltóságot, hogy melyek azok a területek, ahol szünetel a vízszolgáltatás.

Ezen intézkedési terv a végrehajtási melléklettel együtt visszavonásig érvényes, évente felülvizsgálandó, és ha szükséges, a módosítások átvezetendők.

Sátoraljaújhely, 2013. január 15.

Lakatos István
 ügyvezető igazgató