

**SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK ÁTLAGOS VÍZMINŐSÉGI ADATAI
2013. ÉVBEN**

Helyszín	pH	SZOE (gravis) mg/l	KOI mg/l	Ammónium-N mg/l	Összes foszfor mg/l	Összes lebegőanyag mg/l	BOI ₅ mg/l	Összes nitrogén mg/l
Sátoraljaújhelyi szennyvíztisztító telep, beérkező nyers szennyvíz	7,62	-	946	75	6,94	270	437	87,29
Sátoraljaújhelyi szennyvíztisztító telep, tisztított szennyvíz	7,29	1,4	83	7,03	2,96	26	25	22,85
Sárospataki szennyvíztisztító telep, beérkező nyers szennyvíz	7,53		818	73	6,79	250	386	80,90
Sárospataki szennyvíztisztító telep, tisztított szennyvíz	7,30	1,07	64	1,80	2,63	23	20	26,38
Pálházi szennyvíztisztító telep, beérkező nyers szennyvíz	7,37	-	623	71	5,51	229	315	74,53
Pálházi szennyvíztisztító telep, tisztított szennyvíz	7,25	0,75	91	22,41	3,34	28	34	36,42
Kenézlői szennyvíztisztító telep, beérkező nyers szennyvíz	7,49	-	995	118	7,38	268	446	125,30
Kenézlői szennyvíztisztító telep, tisztított szennyvíz	7,27	0,22	66	3,15	3,45	24	18	34,63
Tolcsvai szennyvíztisztító telep, beérkező nyers szennyvíz	7,00	-	3693	4	4,09	305	1159	20,22
Tolcsvai szennyvíztisztító telep, tisztított szennyvíz	7,40	0,65	123	1,85	1,30	33	34	14,94
Cigándi szennyvíztisztító telep, beérkező nyers szennyvíz	7,47	-	1029	103	8,05	280	443	107,28

Cigándi szennyvíztisztító telep, tisztított szennyvíz	7,35	1,00	72	12,74	2,84	24	18	28,85
Pácsi szennyvíztisztító telep, beérkező nyers szennyvíz	7,48	-	1003	129	8,23	265	409	132,12
Pácsi szennyvíztisztító telep, tisztított szennyvíz	7,15	0,83	54	1,57	3,77	23	17	24,68
Ricsei szennyvíztisztító telep, beérkező nyers szennyvíz	7,69	-	947	127	7,88	302	415	125,63
Ricsei szennyvíztisztító telep, tisztított szennyvíz	7,63	9,7	426	109	6,52	95	154	110,39
Zsujtai szennyvíztisztító telep, beérkező nyers szennyvíz	7,64		949	96	6,22	295	457	-
Zsujtai szennyvíztisztító telep, tisztított szennyvíz	7,52	-	75	27,5	1,98	27	20	-