

**SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK ÁTLAGOS VÍZMINŐSÉGI ADATAI
2015. ÉVBEN**

Helyszín	pH	SZOE (gravis) mg/l	KOI mg/l	Ammónium-N mg/l	Összes foszfor mg/l	Összes lebegőanyag mg/l	BOI ₅ mg/l	Összes nitrogén mg/l
Sátorajáújhelyi szennyvíztisztító telep, beérkező nyers szennyvíz	7,73	-	893	75	8,77	269	485	90,72
Sátorajáújhelyi szennyvíztisztító telep, tisztított szennyvíz	7,20	<2,0	83	5,96	3,99	26	23	23,18
Sárospataki szennyvíztisztító telep, beérkező nyers szennyvíz	7,53	-	950	94	10,91	265	478	105,55
Sárospataki szennyvíztisztító telep, tisztított szennyvíz	7,26	<2,0	67	9,29	2,64	23	20	21,42
Pálházi szennyvíztisztító telep, beérkező nyers szennyvíz	7,55	-	827	90	9,83	248	458	97,39
Pálházi szennyvíztisztító telep, tisztított szennyvíz	7,37	3,65	114	49,10	6,03	36	35	54,73
Kenézli szennyvíztisztító telep, beérkező nyers szennyvíz	7,60	-	988	123	12,15	270	555	132,63
Kenézli szennyvíztisztító telep, tisztított szennyvíz	7,33	2,32	91	9,48	3,82	28	22	21,56
Tolcsvai szennyvíztisztító telep, beérkező nyers szennyvíz	6,99	-	2888	4,5	4,82	290	1330	35,90
Tolcsvai szennyvíztisztító telep, tisztított szennyvíz	7,46	4,52	242	0,97	3,17	37	64	10,08
Cigándi szennyvíztisztító telep, beérkező nyers szennyvíz	7,46	-	1358	142	11,27	278	642	150,99

Cigándi szennyvíztisztító telep, tisztított szennyvíz	7,48	3,87	103	19,60	4,7	29	23	33,37
Pácsi szennyvíztisztító telep, beérkező nyers szennyvíz	7,54	-	1102	140	12,96	279	547	144
Pácsi szennyvíztisztító telep, tisztított szennyvíz	7,15	<2,0	63	4,78	4,29	23	22	21,99
Ricsei szennyvíztisztító telep, beérkező nyers szennyvíz	7,59	-	901	123	12,83	392	468	123,9
Ricsei szennyvíztisztító telep, tisztított szennyvíz	7,59	39,3	477	115	9,51	289	205	116,78
Zsujtai szennyvíztisztító telep, beérkező nyers szennyvíz	7,59	-	1345	109	11,71	-	631	-
Zsujtai szennyvíztisztító telep, tisztított szennyvíz	7,57	-	45	4,28	3,00	18	15	28,65