

IVÓVÍZMINŐSÉGI ÁTLAGEREDMÉNYEK 2019. ÉVBEN

Ellátott települések, településrészek	Vízbázis	pH	Ammónium (mg/l)	Nitrit (mg/l)	Nitrát (mg/l)	Vas (mg/l)	Mangán (mg/l)	Fajlagos elektromos vezetőképesség (µS/cm)	Összes keménység (CaO mg/l)	Klorid (mg/l)	KO _{l,ps} (mg/l)	Szulfát (mg/l)
Sátoraljaújhely, Széphalom, Rudabányácska, Mikóháza, Alsóregmec, Felsőregmec, Vilyvitány, Vágáshuta, Kovácsvágás, Füzérradvány, Pálháza, Hollóháza, Füzér, Füzérkajata, Filkeháza, Füzérkomlós, Nyíri, Kéked, Bózsza, Pusztafalu, Vajdácska, Halászhomok, Apróhomok, Dorkó, Kenézlő, Zalkod, Viss, Bodroghalom, Sárospatak, Györgytarló, Alsóberecki, Felsőberecki, Karos, Karcza, Pácin, Tiszacsermely, Tiszakarád, Nagyhomok, Herceghút, Makkoshotyka, Komlóska	Sátoraljaújhelyi vízbázis	6,82	<0,05	<0,01	18,9	0,02	0,01	460	130	32	0,68	69
Ricse, Dámóc, Révleányvár, Sernjén, Zemplénagárd, Lácacséke, Kisrosvágy, Nagyrosvágy, Cigánd	Ricsei vízbázis	7,57	<0,05	<0,01	4	0,01	0,01	851	172	37	3,14	9
Bodroglaszi, Sárzasadány, Olaszliszka, Vámosújfalú, Tolcsva	Sátoraljaújhelyi vízbázis Bodroglaszi vízbázis	6,94	<0,05	<0,01	15,3	0,02	0,01	447	117	25	0,61	49
Kishuta, Nagyhuta	Kishutai vízbázis	6,99	<0,05	<0,01	1,4	0,02	<0,01	197	74	69	0,54	<5
Óhuta, Középhuta, Újhuta	Háromhutai vízbázis	7,18	<0,05	<0,01	1,4	0,03	0,03	205	51	6	0,72	10
Erdőhorváti	Erdőhorváti vízbázis	7,31	<0,05	<0,01	4,7	0,01	<0,01	416	120	12	0,57	22
Regéc	Regéci vízbázis	7,27	<0,05	<0,01	<1,0	0,01	<0,01	281	79	2	0,63	30
Zsujta	Zsujtai vízbázis	7,53	0,88	0,01	<1,0	0,26	0,14	579	126	6	0,43	16