

IVÓVÍZMINŐSÉGI ÁTLAGEREDMÉNYEK 2020. ÉVBEN

Ellátott települések, településrészek	Vízbázis	pH	Ammónium (mg/l)	Nitrit (mg/l)	Nitrát (mg/l)	Vas (mg/l)	Mangán (mg/l)	Fajlagos elektromos vezetőképesség (µS/cm)	Összes keménység (CaO mg/l)	Klorid (mg/l)	KO _l (mg/l)	Szulfát (mg/l)
Sátoraljaújhely, Széphalom, Rudabányácska, Mikóháza, Alsóregmec, Felsőregmec, Vilyvitány, Vágáshuta, Kovácsvágás, Füzérradvány, Pálháza, Hollóháza, Füzér, Füzérkajata, Filkeháza, Füzérkomlós, Nyíri, Kéked, Bózsza, Pusztafalu, Vajdácska, Halászhomok, Apróhomok, Dorkó, Kenézlő, Zalkod, Viss, Bodroghalom, Sárospatak, Györgytarló, Alsóberecki, Felsőberegki, Karos, Karcza, Pácin, Tiszacsermely, Tiszakarád, Nagyhomok, Hercegkút, Makkoshtyka, Komlóska	Sátoraljaújhelyi vízbázis	6,89	<0,05	<0,01	15,9	0,02	0,01	459	130	33	0,81	67
Ricse, Dámóc, Révleányvár, Semjén, Zemplénagárd, Lácacséke, Kisrosvány, Nagyrosvány, Cigánd	Ricsei vízbázis	7,53	<0,05	<0,01	3,85	0,02	0,03	837	205	24	3,15	16
Bodroglaszi, Sárzasadány, Olaszliszka, Vámosújfal, Tolcsa	Sátoraljaújhelyi vízbázis Bodroglaszi vízbázis	6,87	<0,05	<0,01	15,0	<0,01	<0,01	449	141	25	0,73	46
Kishuta, Nagyhuta	Kishutai vízbázis	7,11	<0,05	<0,01	1,25	<0,01	<0,01	156	72	37	0,98	<5
Óhuta, Középhuta, Újhuta	Háromhutai vízbázis	6,98	<0,05	<0,01	11,5	0,02	<0,01	157	47	4	0,86	16
Erdőhorvát	Erdőhorvati vízbázis	7,26	<0,05	<0,01	5,1	<0,01	<0,01	422	129	15	0,52	21
Regéc	Regéci vízbázis	7,22	<0,05	<0,01	1,5	<0,01	<0,01	285	96	5	0,79	32
Zsujta	Zsujtai vízbázis	7,72	0,78	0,01	<1,0	0,29	0,12	581	135	7	0,86	32